OBIEG R.–1.3
– rozstaw rur – T=150mm
– średnica – ø16x2mm
– długość rur obiegu 117mb

OBIEG R.–1.2
– rozstaw rur – T=150mm
– średnica – ø16x2mm
– długość rur obiegu 103,5mb

ROZDZIELACZ – 3obiegowy
OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
Z POMPĄ I ZAWOREM
MIESZAJĄCYM

OBIEG R.–1.1
– rozstaw rur – T=150mm
– średnica – ø16x2mm
– długość rur obiegu 102mb

0.17
Sala rehabilitacji
Pow.:64,0m²
+20/+24°C~3820W

TERMOSTAT

PION W POSADZCE
DO KOTŁOWNI W PIWNICY
2xø25

Taras
Pow.:26,90m²

0.14
Świetlica/Jadalnia
Pow.:69,2m²

0.3
Sala rehabilitacji
Pow.:22,46m²

0.4
Komunikacja 1
Pow.:19,53m²

0.5
Klatka schodowa 0A
Pow.:13,62m²

0.2
wc niepełn.
Pow.:7,4m²

0.1
gabinet lekarski
Pow.:18,29m²

0.9
Magazyn
Pow.:2,3m²

0.7
wc
Pow.:3,1m²

0.8
Łazienka niepe
Pow.:5,4m²

0.12
Przyjęcie kateringu
Pow.:5,56m²

0.12A
Przedsionek
Pow.:1,54m²

0.10/11
Pokój 6 łóżkowy
Pow.:46,98m²

0.6
USG
Pow.:7,18 m²

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

+135=252,48

BUDYNEK HOSPICJUM W TYCHACH
UL. JAROSZOWICKA 113
RZUT PARTERU SKALA 1:100
PROJEKT 2019