



PROJEKTOWANA SALA REHABILITACJI

## SALA REHABILITACJI PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA.

proj. inż. Z. Grzegorzewski  
upr. proj. 104/83

**OZNACZENIE OPRAW**  
**C3** - oprawa typu PURE 1 LED o mocy 34W  
zabudowana w stropie podwieszonym  
(do zabudowy /t/ zastosować adapter)  
**F1** - oprawa typu PRIMA LED o mocy 29W  
zabudowana w stropie podwieszonym  
**P2** - oprawa typu LED WKL o mocy 11W  
zabudowana na tynku

RYS. NR IE-02.