



SALA REHABILITACJI SCHMAT IDEOWY 0.4/0.23 kV AC

proj. inż. Z.Grzegorzewski
upr. proj. 104/83

RYS. NR IE-03.